



P. Kuchonik J. Gzab 14. 02. 2019

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPATOWIE  
Sekretarz Gminy  
Hubert Dziadożykowski

ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów  
tel: 15 8682149, fax: 15 8682149 wew. 212, e-mail: [psse.opatow@pis.gov.pl](mailto:psse.opatow@pis.gov.pl), www: [psseopatow.pl](http://psseopatow.pl)

SE. Ia – 4261 / 4 / 19

CG  
PGKiM Spółka z o.o.  
w Opatowie  
ul. Partyzantów 42  
27-500 Opatów

Opatów, 2019-02-08

URZĄD MIASTA I GMINY w Opatowie  
pismo wptynęło  
dnia: 2019 -02- 14  
Załącznik: .....  
Zarejestrowano pod nr: 1555  
Podpis: .....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje: analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w dniach 29.01.2019r. i 05.02.2019r. do protokołów pobrania nr 4/HK/19 z dn. 29.01.2019r i nr 10/HK/2019 z dn. 05.02.2019r. z wodociągu Opatów administrowanego przez PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie, ul. Partyzantów 42, 27-500 Opatów, wykazały **przekroczenia wartości parametrycznej twardości ogólnej w obu próbkach wody z dnia 29.01.2019r.** tj. w Opatowie, ul. Nowopolna źródł uliczny k/ PGKiM – oznaczona twardości ogólna w wysokości 524 mg CaCO<sub>3</sub>/L - sprawozdanie z badań nr 12/12/N/19 i w Okalinie hydrofornia, zawartość twardości ogólnej wynosiła 529 mg CaCO<sub>3</sub>/l - sprawozdanie z badań nr 13/13/N/19 z dnia 01.02.2019r.

W związku z tym w dniu 05.02.2019r. pobrano ponownie 4 próbki wody z tego wodociągu do oznaczenia zawartości twardości ogólnej. Tym razem zawartość twardości ogólnej oznaczono w wysokości od 499 mg CaCO<sub>3</sub>/dm<sup>3</sup> do 502 mg CaCO<sub>3</sub>/dm<sup>3</sup>. Wartości oznaczono praktycznie w granicy dopuszczalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017r. poz. 2294) na poziomie 500mg CaCO<sub>3</sub>/dm<sup>3</sup>) - sprawozdania z badań nr 32/27/N/19, 33/28/N/19, 34/29/N/19 i 35/30/N/19 z dnia 06.02.2019r.

Pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymogom cyt. rozporządzenia  
Próbki wody pobrano w punktach pobrania:

1. Opatów ul. Nowopolna, źródł uliczny k PGKiM - w dniu 29.01.2019r i w dniu 05.02.2019r
2. Okalina hydrofornia z zaworu wody podawanej do sieci - w dniu 29.01.2019r i 05.02.2019r
3. Opatów ul. Słowackiego źródł uliczny k /sklepu mięsnego
4. Zochcinek pompownia z zaworu wody podawanej do sieci

Badania próbek w zakresie monitoringu kontrolnego przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 wymienionego wyżej rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r.poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59 t.j.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.) § 3, § 21 i § 22, w związku z załącznikiem 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), dokonując oceny jakości wody

1/3

niepodlega

niejednokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat zwracał zarządcy wodociągu Opatów uwagę na niepokojąco wysoką zawartość twardości ogólnej w wodzie, oczekując przedłożenia planu działań naprawczych w tej kwestii. W takiej sytuacji zarządca powinien posiadać plan działań naprawczych tak, by z chwilą przekroczenia wartości bezpiecznych dla odbiorców wody ze względów zdrowotnych, określonych w cytowanym rozporządzeniu - móc w miarę sprawnie i szybko zapewnić dostawę wody odpowiadającej wymogom sanitarnym. Niestety ani Pan Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, również informowany o każdym dotychczasowym wyniku badania, ani zarządca wodociągu nie przedstawili dotychczas swojego stanowiska w powyższej sprawie.

Jeśli zawartość twardości w wodzie z wodociągu Opatów będzie miała charakter rosnący, utrzymujący się w kolejnych pobieranych próbkach, wówczas Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie zgodnie z § 21.cyt. rozporządzenia wyda ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wyznaczy termin na doprowadzenie jakości wody do warunków określonych w rozporządzeniu. Wskazane jest także wzmożenie kontroli zawartości twardości ogólnej w wodzie z wodociągu Opatów i oznaczanie tego parametru przynajmniej w każdej z próbek ujętych w harmonogramie kontroli wewnętrznej na rok 2019 i w próbkach dodatkowych - w zależności od uzyskiwanych wyników badań oraz informowanie tutejszego Inspektora Sanitarnego o wszystkich wynikach pomiarów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wnosi wobec powyższego po raz kolejny o przedstawienie realnych zamierzeń zarządcy i planu działań doraźnych w celu utrzymania twardości wody w bezpiecznych dla zdrowia granicach oraz zapewnienia odbiorcom wody o jakości zgodnej z wymogami rozporządzenia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Opatowie

Aneta Szostak-Walas

Otrzymują :

1. Adresat – w załączeniu sprawozdania z badań
- ② Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34
3. Ad/ akta

MM